



Stouby Vandværk

Bråskovvej 96
7140 Stouby

Att.: Ib Christiansen

Registrernr.: T34291
Kundenr.: 5505489
Ordrenr.: 823326
Prøvenr.: 23208266

Modt. dato: 2010.12.06

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Stouby Vandværk
Bråskovvej 96, 7140 Stouby
Prøvested.....: **Stouby Vandværk. Ledningsnettet - V20002000/4619001799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Borgergade 21, baglokale**
Prøveudtagning...: 2010.12.06 kl. 12:55
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.07 kl. 02:41 - 2010.12.10

| | Prøvenr.: 23208266 | Prøve ID: | **Grænseværdier | | | RSD (%) |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | | | Vejl. | Max. | Metoder | |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1 | MPN/100 ml | i.m. | Colilert® | | |
| E. coli | <1 | MPN/100 ml | i.m. | Colilert® | | |
| Kintal ved 22 °C, GEA | 10 | Antal/ml | 200 | DS/I 6222:2000 | | |
| Jern (Fe) | <0.010 | mg/l | 0.2 | SM3120-ICP | 15 | |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-----|-------------|---------------|
| Prøvens farve | farveløs | | | *VISUEL | |
| Prøvens klarhed | klar | | | *VISUEL | |
| Prøvens lugt | ingen | | | *ORGANOLEP | |
| Prøvens smag | normal | | | *ORGANOLEP | |
| Vandtemperatur | 9.1 | gr. C | | DS2250 | |
| pH | 7.5 | pH | | 7.0-8.5 | DS 287:1978 5 |
| Ledningsevne | 63 | mS/m | >30 | DS/EN 27888 | 5 |
| Iltindhold | 8.5 | mg/l | | > 5 | DS/EN 25814 5 |

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Hedensted Kommune, Teknisk Forvaltning, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum
- Stouby Vandværk

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

10. december 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.