

Stouby Vandværk
Bråskovvej 96
7140 Stouby
Att.: Ib Christiansen
Rapportnr.: AR-14-CA-00178906-01
Batchnr.: EUDKVE-00178906
Kundenr.: CA0005027
Modt. dato: 07.05.2014

Analyserapport

Prøvested: Stouby Vandværk. Ledningsnettet - V20002000 / 4619001799
Udtagningsadresse: Idrætsvej 12, 7140 Stouby
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagning: 07.05.2014 kl. 10:02
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S BS1
Analyseperiode: 07.05.2014 - 11.05.2014

Prøvemærke: Hane køkken

| Lab prøvenr.: | 80064173 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|------|-----------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 2 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP/OES | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organolep | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organolep | |
| Vandtemperatur | 11.8 | °C | | | | DS 2250 | |
| pH | 7.4 | pH | 7 | 8.5 | | DS 287 | |
| Ledningsevne | 64 | mS/m | | | 0.1 | DS/EN 27888 | |
| Itindhold | 8.7 | mg/l | 5 | | 0.1 | DS/EN 25814 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Stouby Vandværk, post@stoubyvand.dk, Bråskovvej 96, 7140 Stouby

11.05.2014

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.