

**Stouby Vandværk**  
**Bråskovvej 96**  
**7140 Stouby**  
**Att.: Ib Christiansen**

**Rapportnr.:** AR-14-CA-00224088-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00224088  
**Kundenr.:** CA0005027  
**Modt. dato:** 04.09.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Stouby Vandværk. Ledningsnettet - V20002000 / 4619001799  
**Udtagningsadresse:** Borberggade 21, 7140 Stouby  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 04.09.2014 kl. 09:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S BS1  
**Analyseperiode:** 04.09.2014 - 08.09.2014

**Prøvemærke:** Vask på lager

Lab prøvenr.:	80064418	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	8	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.024	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	13.6	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	59	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	7.8	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  
Stouby Vandværk, post@stoubyvand.dk, Bråskovvej 96, 7140 Stouby

08.09.2014

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**