

**Generalforsamlingen blev afholdt i Multihuset. Der var 22 personer til stede.**

### **1. Valg af dirigent**

Erling Juul blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

### **2. Beretning om det forløbne år**

Formandens beretning:

Så er der gået et år, siden vi sidst havde generalforsamling. Selve vandværket fungerer stadigvæk godt, men der er problemer med forureningen, og vi er ikke nået i mål med BNBO.

Vi har i løbet af året fået taget mange prøver af vandet, men det er desværre stadig forurennet. Prøverne viser, at forureningen somme tider stiger lidt, og næste gang er det faldet igen. Sidste prøve viste 0,13 og der må være 0,10, så det er ikke meget over grænseværdien. Der er ansøgt Hedensted Kommune om dispensation med hensyn til forureningen, og den er blevet givet foreløbig for 3 år.

Med henvisning til BNBO har vi haft et møde med Bettina Lund fra Hedensted Kommune. Hun har orienteret bestyrelsen om regler og muligheder i forbindelse med BNBO. Der er efterfølgende afholdt et møde med de berørte lodsejere, uden dog at blive enige. Der kan indgås frivillige aftaler om BNBO indtil udgangen af 2024. Hvis ikke det er sket, er kommunen forpligtet til at give landmændene forbud mod at sprøjte på BNBO-arealerne.

Der er sidste år udpumpet 143.593 m<sup>3</sup> og faktureret 139.407 m<sup>3</sup>. Det giver et spild på 4.186 m<sup>3</sup>, svarende til 2,92%. Udpumpet vandmængde er faldet med 2.992 m<sup>3</sup>. Grunden til, at udpumpet vandmængde er faldet med 8.445 m<sup>3</sup>, er nok, at der i løbet af året er lukket et stort hul på vandledningen ned til Bellelund.

Vi har også i 2023 fået foretaget det årlige eftersyn af vandværket, udført af Højfeldt. I forbindelse hermed er en af borerne blevet rensset og renoveret. Derudover var der kun service og mindre justeringer.

Der er i 2023 foretaget opdatering af vores kortmateriale over vandværkets ledningsnet, og vi er blevet tilsluttet den nye svar-service fra LER. Så nu får alle, der forespørger i LER, svar i løbet af 2 timer. Alle kan også gå ind på Vandværkets hjemmeside, og se, hvor deres stophane eller målerbrønd er.

Selvom klimaet er blevet varmere, kan det stadig blive vinter i Danmark. To gange efter at frosten er stoppet, har vi været rundt og aflæse vandmålere. Begge gange har vi fundet frostsprængninger og flere utætte toiletter.

I 2023 har vi også fået ændret vores fejllarm. Nu får vi en SMS om fejl – før fik vi en opringning. Da Krüger lavede alarmerne om, så de samtidig på vores SRO-anlæg, og de anbefalede, at vi fik det udskiftet. Det er ca. 10 år gammelt, og de anbefaler, at det udskiftes ca. hvert 5. år. Det er de så i gang med nu. Det koster ca. 110.000 kr. + moms.

Der har været forespørgsel fra Hornsyld Vandværk, om vi skulle lave en ringforbindelse, således at vi kunne hjælpe hinanden i forbindelse med eventuelt nedbrud af vandværket.

Jeg vil gerne slutte med at takke Marianne og Lars for deres arbejde med at holde Vandværket kørende. Der skal også lyde en tak til revisorerne og bestyrelsen for det arbejde, de har udført i det forløbne år.

Tak.

Spørgsmål til beretningen:

- Hvad betyder BNBO og SRO?
  - o Svar: Det er: Borings Nære Beskyttelses Områder, og Styring, Regulering og Overvågning.
- Hvorfor uenighed om BNBO?
  - o Svar: Der er flere årsager. Vi ønsker ikke at være de første til at lægge et erstatningsniveau i kommunen. Vi er usikre på konsekvenserne, hvis forureningen tvinger os til at finde ny

STOUBY VANDVÆRK  
GENERALFORSAMLING 14.3.2024 - REFERAT

kildeplads. Vi er også usikre på lodsejernes vilje til at overholde reglerne, eksemplificeret ved historie om udbrændt mejetærsker.

- Hvor stort er BNBO-området?
  - o Svar: Ca. 5 ha

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

### 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Marianne Nørager gennemgik det udleverede regnskab. Ligesom de seneste år er regnskabet udarbejdet i henhold til Årsregnskabslovens regler om Klasse A-regnskaber (regnskab for de mindste virksomheder), hvorfor der skal bladres mellem regnskab og noter for at se sammenhængen.

Spørgsmål og beslutning er anført under næste punkt.

### 4. Budget og takster forelægges til godkendelse

Marianne gennemgik det udleverede forslag til budget og takster. Uændret fast afgift på 400 kr. (eksklusive moms) og kubikmeter-pris på 2,50 kr. (eksklusive moms og grønne afgifter).

Spørgsmål til regnskab og budget:

- Hvad er "Erstatning, lodsejere"?
  - o Svar: Det er markskadeerstatning?

Herefter blev både regnskab og budget vedtaget enstemmigt.

### 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

### 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Tonny Pedersen og Lars Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleant blev Nis Jacobsen genvalgt.

### 7. Valg af revisor og suppleant

Hans Jørn Sørensen blev genvalgt som revisor. Erling Nordtoft blev nyvalgt som suppleant.

### 8. Eventuelt

Er der ændring i vandets hårdhed.

- Svar: Nej, uændret.

Generator til nødstrøm.

- Svar: Det tager bestyrelsen op til overvejelse.


Mangeårigt medlem af bestyrelsen, tidligere formand gennem 18 år Ole Thomsen er afgang ved døden. Han blev mindet ved 1 minuts stilhed. Æret være hans minde.

**Mødet afsluttet kl. 20:01, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var herefter vært ved en kop kaffe og en bid brød.**

Underskrifter:

Referent: Tonny Pedersen

  
Dirigent: Erling Juul

  
Formand: Ib Christiansen